


・冷却器上部配管 (No. 11 損傷部)

応答加速度: 2.9~4.6 G

応力	許容値	解析値
	268 MPa	579~974 MPa

繰返し回数	許容値	解析値
	12 回	56 回



最大床応答加速度: 0.51 G